

SIA "RŪPE"

Reģ. Nr. 53203000201

Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301 Tālrunis: 64381089

E-pasts info@rupe.lv

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iepirkuma procedūra
"Būvdarbi būvprojektiem "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē" un
"Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē"
(ID Nr.: RUPE-02/2018)
**Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes
PROTOKOLS**

Alūksnē, Brūža ielā 50
2018. gada 22. martā

Sanāksmes sākums: plkst. 14:00

Sanāksmē piedalās:

SIA "Rūpe" pārstāvji;
Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji.

Sanāksmi protokolē:

Baiba Salaka – iepirkuma komisijas locekle.

Darba kārtība:

Iepirkuma procedūras "Būvdarbi būvprojektiem "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē" un "Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē"
(ID Nr.: RUPE-02/2018) ieinteresēto piegādātāju sanāksme un vietas apskate.

Sanāksmes norises gaita:

1. Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji, pasūtītāja pārstāvji pulcējas Brūža ielā 6, Alūksnē, kur tiek atklāta ieinteresēto piegādātāju sanāksme.
2. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Artis Sviklis atklāj sanāksmi.
3. SIA "Rūpe" ūdenssaimniecības inženiere Baiba Salaka iepazīstina ieinteresēto piegādātāju pārstāvjus ar iepirkuma priekšmetu, iepirkuma priekšmeta sadalījumu iepirkuma daļās, ar iepirkuma priekšmeta izpildes termiņiem.
4. Ieinteresētie piegādātāji tiek lūgti uzdot jautājumus.

5. SIA "Rūpe" Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju pārstāvju saņemtajiem jautājumiem:

Jautājums:

Aku vāku izbūvei grants ceļos, lūkas jāizvieto 50 mm zem grants seguma. Vai 50 mm nav par mazu slānis?

Atbilde:

Lūkas grantētos ceļos jāizvieto 50 mm zem grants seguma. Šo risinājumu ir saskaņojusi attiecīgā organizācija, kura apsaimnieko pilsētas ielas.

Jautājums:

Zem asfalta seguma akām ir paredzēti betona gredzeni. Veicot izbūvi, ir gadījumi, kad gredzeni pēc būvniecības ceļas uz augšu un izveido tā saucamo "sēni" (pacēlumu uz augšu)?

Atbilde:

Atbilstoši būvprojektam asfalta segumos ir akām jāparedz betona gredzeni. Būvniekam būvdarbu ir jāveic kvalitatīvi un atbilstoši likumdošanā noteiktajām normām.

Jautājums:

Kas veic elektrības daļas izbūvi līdz kanalizācijas sūkņu stacijas elektrības uzskaites punktam?

Atbilde:

SIA "Rūpe" ir noslēgusi pieslēgumu izveides līgumus ar AS "Sadales tīkls". AS "Sadales tīkls" organizē elektrības pieslēguma izbūvi līdz lietotāja uzskaiti. Projekta ietvaros ir paredzēta elektrības izbūve no uzskaites mezgla līdz kanalizācijas sūkņu stacijai.

6. Ieinteresētie piegādātāji izsaka vēlmi un dodas apskatīt plānotos būvobjektus dabā.

7. Sanāksme tiek paziņota par slēgtu, norādot, ka ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols tiks publicēts SIA "Rūpe" mājas lapā, kur pieejama iepirkuma dokumentācija.

8. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs uzdod iepirkuma komisijas loceklei Baibai Salakai, sagatavot iepirkuma ietvaros ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokolu un pievienot to iepirkuma dokumentācijai SIA "Rūpe" mājas lapā.

Sanāksmes beigas: plkst. 14:50

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:



Artis Sviklis