

Proj. vad.
sadalnes
zemējums

Spēka kabeli (kab. kompl.)*
PE-Ø50 (450N) caurulē
2xL=3m

GS-4 ab. sadalne KSS-4
kanalizācijas sūkņu stacijas
vadības sadalne

Proj. ab. kabelis NYY-J-4x10*
no proj. sadalnes Nr.1 līdz ab.
sadalnei, L=6m

Proj. caurule*
PE-Ø50 (450N), L=1m

Iepriekš proj. sadalne Nr.1
IUS-1/63 ar statni ST un
papildrāmi PRIUS 1-1

- Iepriekš proj. US uzskaites sadalne
- Tiklu piesaistes
- Kabelis aizsargcaurulē
- Proj. KSS vadības sadalne
- Proj. lietotāja kabelis
- K1 projektējamā sadzīves kanalizācija
- K1S projektējamais kanalizācijas sūknis
- KSS projektējamā kanalizācijas sūknī
- Projektējamais elektroapgades kabeļs
- Projektējamais ūdensvada (cits projekts)

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:		
<div></div> <div>Ekolat <i>sva</i> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646</div>				<div></div> <div>SIA "RŪPE" Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301</div>		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNĒ	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017-1/ALŪKSNE III
					STADIJA:	BP
BŪVPR.D.VAD.	A.DRIZLĪONOKS		01.2018.		MARKA:	ELT
IZSTRĀDĀJA	M.RAČIKS		01.2018.		LAPAS NR.:	5
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	9
				RASĒJUMS: Projektējamo kabeļu trases izvietojuma plāns lietotāja tīkli KSS-4 (Šķūņu) (5.Kārta)	MĒROGS:	1:250
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS: