





AKA AR KONISKU GRODU
GRANTS SEGUMĀ

AKA AR PĀRSEGUMA PLĀTNI


ŪDENSVADA IZTUKŠOŠANAS AKA




AIZBĪDŅU AKA



AKA AR KONISKU GRODU
ASFALTBETONA SEGUMĀ



GRIEZUMS



APZĪMĒJUMI

- 1 Monolīts akas apaksējais grods ar pamatni (betona marka C20/25, W10, F200)
- 2 Grodi (betona marka C20/25, W10, F200)
- 3 Blīvējums (atbilstoši LVS EN681-1)
- 4 Konisks grods
- 5 Pārseguma plātne
- 6 Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
- 7 Ķeta vāks - speciāls ar uzrakstu (atbilstoši EN124) projektējamā slodze:
 - braucamā daļa ar asfalta segumu > 400 kN (peldošā tips)
 - braucamā daļa ar grants segumu > 400 kN (peldošā tips)
 - citur >250 kN
- 8 Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
- 9 Kompozītmateriāla kāpšļi
- 10 Hidroizolācija
- 11 Balsti
- 12 Apbetonējums C20/25
- 13 Pretbalsts
- 14 Plastmasas PP vadula DN700

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTĀJS: Rūpe SIA SIA "RŪPE" Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301			
BŪVPR.D.VAD. T.LOGINOVA				PROJEKTS: ŪDENSAPGĀDES TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNĒ		PASŪTĪJUMA NUMURS: 2017-2/ALŪKSNE III	
IZSTRĀDĀJA J.MACIJEVSKIS				STADIJA: BP		MARKA: ŪKT	
PĀRBAUDĪJA T.LOGINOVA				LAPAS NR.: 24		KOPĒJO LAPU SKAITS: 30	
FAILS:				RASEJUMS: Ūdensvada aku principiālie risinājumi		MĒROGS: b/m	
						ARHĪVA REĢ. NUMURS:	