



Poz.	Nosaukums	Skaits	Izmērs	Specifikācija
1	Tvertne	1	Ø1250x5860	GRP
2	Sūkns Q-3 l/s, H-5.7m	2	DN 40	SEG.40.09.2.50B
3	Rupjo frakciju grozs	1 kompl.		EN1.4301
4	Ieplūdes caurule	1	OD200	PVC
5	Nažveida aizbīdnis	1	DN 200	Cyl
6	Vadules	1 kompl.		EN1.4301
7	Apkalpes platforma	1 kompl.		GRP/EN1.4301
8	Kāpnes ar telesk. daļu	1		EN1.4301
9	Kāta pagarinājums	1 kompl.	Ø48,3	EN1.4301
10	Vāks ar izolāciju	1	Ø1300	GRP
11	Ventilācija	1	Ø110	GRP
12	Vadules	4	1"	S235 cinkots
13	Vaduļu turētājs	2		
14	Āķis	6	Ø 8	EN1.4301
15	Ievads pludiņu kabeļiem	4	Pg 13,5	
16	Šķērsstienis	2		GRP
17	El. ievada caurule	1	Ø 110	GRP
18	Sensora caurule	1	DN50	PVC-U
19	Lodveida krāns	1	1/2 "	
20	Spiediena caurules	1 kompl.	DN50	EN1.4301
21	Izplūdes caurule	1	DN65	EN1.4301
22	Aizbīdnis	2	DN 50	AVK
23	Pretvārsts	2	DN 50	AVK
24	Kronšteins	2 kompl.		GRP
25	Kēde ar šeikeļiem	2 kompl.	Ø6; L=4200	EN1.4301
26	Sūkņa pēda	2	DN 40	
27	Austiņa pacelšanai	2		Tēr. 37.Cinkots
28	Izolācija	1 kompl.	50x 1200	GRP/ PU
29	Dzelzbetona pamatne	1 kompl.		Sask. ar BK daļu
30	Sūkņu vadības skapis	1 kompl.		Ar piesl. SCADA

- Piezīmes:
- Rasējums izstrādāts pēc SIA "GRUNDFOS Pumps Baltic" un SIA Scan-Plast Latvia (vai analogs) tehnoloģiskā piedāvājuma.
 - Uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar Scan-Plast Latvia instrukciju - SP Metode Nr. 5.(skatīt DOP daļas pielikumā)
 - Sūkņa izslēgšanas atzīme 191.06, start1-191.16, start2-191.36, trauksme 191.46. Sūkņa ieslēgšanās skaits stundā -20 reizes, KSS notekūdeņu pieplūdes tilpums 0,82m3, lietderīgais tilpums 0,12m3.
 - KSS automātika pieslēdzama esošai vadības automātikas sistēmai SCADA.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTĀJS:  SIA "RŪPE" Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNE	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017-1/ALŪKSNE III
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		01.2018.		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		01.2018.		MARKA:	TN
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		01.2018.		LAPAS NR.:	5
FAILS:				RASĒJUMS: KSS-2 (HELĒNAS) PLĀNS.GRIEZUMI.	KOPĒJO LAPU SKAITS:	9
					MĒROGS:	b/m
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:

Līdzfinansētājs:



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ