

PROJEKTĒJAMO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

Projektējams	Nosacītie apzīmējumi
— ū1 —	Ūdensvads
— ūH —	Ugunsdzēsības hidrants
— K1 —	Pašēces kanalizācijas cauruvads (Cits projekts)
— K10 —	Kanalizācijas spiedvads (Cits projekts)
— KSS —	Projektējamā kanalizācijas sūkņu stacija (Cits projekts)
— V1 —	KSS elektroapgādes tīkli pēc uzskaites (Cits projekts)
— V2 —	KSS elektroapgādes tīkli līdz uzskaiti (Citi projekti)
— Urb.1 —	Geotehniskais urbums

*-Esošo komunikāciju apzīmējumus skatīt ŪKT-1 lapā.

Apzīmējums	Izmantojamie dokumenti
Nr.ANP/1-40/17/2205 no 24.08.2017	ALŪKSNES NOVADA BŪVVALDES BŪVATĻAUA
Nr.1/3K/2017 no 25.08.2017	SIA "RŪPE" tehniskie noteikumi
Nr.SPO/17/100 no 01.09.2017	PAŠVALDĪBAS AĢENTURA "SPODRA" tehniskie noteikumi
Nr.TN7082302 no 23.08.2017	SIA "BALTCOM" tehniskie noteikumi
Nr.30EF60-06.06/1077 no 09.08.2017	AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi
Nr.LTN-7115 no 30.08.2017.	SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi
Nr.30.04-7115/00/1571 no 09.08.2017	VAS "LVRTC" tehniskie noteikumi
Nr.2-19/1 no 02.01.2018.	AS "Simone" tehniskie noteikumi
Nr.15.2-16/5311 no 27.12.2017.	AS "Gaso" tehniskie noteikumi
Nr.06-01/6700 no 13.12.2017.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule
MK noteikumi Nr.253	Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
LBN 222-15	"Ūdensapgādes būves"
LBN 008-14	"Inženiertīklu izvietojums"
EVOPIPE	Plastmasas cauruļu un detaļu katalogs
Indutek, Hawle	Armātūras un veidgabalu katalogs
IS	Iekārtu specifikācija

GALVENIE ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS PARAMETRI

Apzīmējums	Caurules materiāls	Caurules diametrs (mm)	Kopgarums apjoms (m)	Piezīmes
Ūdensvads ū1	PE100 SDR17, PN10	OD110	2633.0	
	PE100 SDR17, PN10	OD63	104.0	
	PE100 SDR17, PN10	OD40	250.0	
	PE100 SDR11, PN16	OD32	805.5	

Detalizēti cauruļvada garumus katrā ielā un materiālus skatīt skaidrojošā aprakstā, garenprofilos un DA.


VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

- Projekta rasējumi izstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", MK Noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LBN222-15, LBN 008-14 un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
- Projekts izstrādāts uz saskaņotās topogrāfijas pamatnes Latvijas normālo augstuma sistēmā LAS-2000.5. Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Cauruļvadu diametra apzīmējums: OD - ārējais diametrs, DN/ID - iekšējais diametrs, d. - nominālais diametrs, e - caurules sienas biezums.
- Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanās vietās ar projektējamajiem tīkliem precizējami ar šurfsēšanas metodi. Veicot būvdarbus ievērot izdoto tehnisko noteikumu prasības.
- LVRTC kabeļu kanalizācijas dziļumu un atrašanās vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot skatkrakumus.
- Ielu segumu un zāliju atjaunošana ne sliktākā kvalitātē, kā pirms projekta saskaņā ar Pašvaldības prasībām.
- Projekts tiek izstrādāts vienlaicīgi ar būvprojektu: "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Alūksnes novads".
- Projekta izstrādes laikā gēmi vēra ielu atjaunošanas projekti Merķeļa ielā un Latgales ielās.
- Kadastra apzīmējumi, kurus plānots skart projekta ietvaros ir norādīti skaidrojošā aprakstā.
- Detalizētus projekta risinājumus skatīt atbilstošajās projekta sadaļās.

INŽENIERBŪVES LIETOŠANAS GALVENAIS VEIDS

kods: 2222 - Vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi

BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS



Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītāja **Tatjana Loginova 3-00548**
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

01.2018.
(datums)

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS				PASŪTĪTĀJS	
EL	Ekolat sia Būvkomersanta reģ. Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Prēta 30a tālr.654-24646			Rūpe Reģ. Nr.33020000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301	SIA "RŪPE"
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪTĀJA NUMURS:
				ŪDENSAPGĀDES TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNĒ	2017-2/ALŪKSNE III
STADIJA:					BP
IZSTRĀDĀJA	JMACUEVSKIS		01.2018.		GP
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		01.2018.		
				RĀSĒJUMS:	LAPAS NR.:
				BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS	1
					KOPĒJO LAPU SKAITS:
					1
					MĒROGS:
					-
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:
				