



PIESLĒGUMS PP AKĀ AR ESOŠĀM
KOMUNIKĀCIJĀM PIE ROBEŽAS

Piezīmes:

- Kanalizācijas māju pieslēgumi būvējami no PP caurulēm ar OD 160mm.
- Pievada izvietojums pēc īpašnieka lūguma var tikt precizēts, ja risinājumi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju un projekta autoru.
- Izvietojot pie robežas pievadu akas ievērot normatīvos attālumus līdz esošām komunikācijām.
- Katra pieslēguma veidu identificēt pēc projekta ģenplāna.
- Braucamās daļās zonā pievadiem paredzēt grunts nomaiņu, saskaņā ar ŪKT-25 lapu.

Līdzfinansētājs:



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat sia
Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R
Daugavpils, LV-5401
1. Preču 30a tālr. 654-24646

PASŪTĪTĀJS:



SIA "RŪPE"

Reģ. Nr. 53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		01.2018.
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		01.2018.
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		01.2018.
FAILS:			

PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017-1/ALŪKSNE III
KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNĒ	STADIJA:	BP
	MARKA:	ŪKT
	LAPAS NR.:	30
RASĒJUMS:	KOPĒJO LAPU SKAITS:	33
Kanalizācijas pievadu veidi	MĒROGS:	b/m
	ARHĪVA REĢ. NUMURS: