





Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

Koka kārbas inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai





Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība




PIEZĪME:
Pie attāluma $L > 1.0$ m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

Esošo caurteku šķērsošana pa apakšu



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME:
1. Pie attāluma $L < 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

PIEZĪMES:

- Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošām komunikācijām tuvāk par 1,5 m, darbi veicami šaurajā tranšejā (platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8m (tranšejas dziļumā no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšejas atbalstsienām.
- Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšeju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1 m, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.
- Ar īpašu piesardzību būvdarbi veicami esošo augsspriguma kabelu tuvumā.
- Ievērojot LVRTC Tehnisko noteikumu prasības. LVRTC kabelu kanalizācijas dziļumu un atrašanās vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot skatrakumus.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

- Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
- Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.

Līdzfinansētājs:



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

PASŪTĪTĀJS:



SIA "RŪPE"

Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		01.2018.
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		01.2018.
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		01.2018.
FAILS:			

PROJEKTS:
**KANALIZĀCIJAS TĪKLU
PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNĒ**

RASĒJUMS:
Esošo inženiertīklu aizsardzība

PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017-1/ALŪKSNE III
STADIJA:	BP
MARKA:	ŪKT
LAPAS NR.:	27
KOPĒJO LAPU SKAITS:	33
MĒROGS:	b/m
ARHĪVA REĢ. NUMURS:	