

SIA "RŪPE"

Reģistrācijas Nr. 53203000201
Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV - 4301
Tālr. 6 43 81087, e-pasts info@rupe.lv

Tirgus izpēte

“Ūdens atdzelžošanas stacijas pārbūve objektā “Marijkalns”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.”

(ID Nr.: Rūpe 2022/1)

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem

Alūksnē

2022. gada 07. janvārī

Ir saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi un pasūtītājs sniedz atbildes uz tiem:

- Jautājums: Vai iespējams piedāvāt alternatīvas nolikuma tehniskajā specifikācijā minētajiem stikla – šķiedras korpusiem?
Atbilde: paskaidrojam, ka stikla šķiedras korpusi paliek vecie, kuros tiek mainīts iekšā esošais materiāls.
- Jautājums: Lūgums atsūtīt aktuālās ūdens analīzes?
Atbilde: pievienojam ūdens testēšanas pārskatu.
- Jautājums: Kāda ir ūdens plūsma – artēzisko urbumu sūkņu nominālās ražības, kas strādā darba laikā vienlaicīgi?
Atbilde: ūdens plūsmas ir 18-20 m³/diennaktī. Urbumā atrodas 5.5 kW sūknis, sūknis iegremdēts 115 metru dziļumā. Sūkņa celšanas augstums nav zināms.